

## Vybrané ukazatele jakosti pitné vody

Ukazatel	Zákal ZF(t)	pH	Železo mg/l	Amonné ionty mg/l	Dusitany mg/l	Dusičnany mg/l	Mangan mg/l	Vápník a hořčík (tvrdost vody) mmol/l	CHSK-Mn mg/l	Chloridy mg/l	Sírany mg/l
Limit	5	6,5-9,5	0,2	0,5	0,5	50,0	0,05	DH 2-3,5	3	100 (250*)	250
Bavory	<0,66	7,7	0,12	<0,07	<0,006	2,7	<0,02	3,6	1,1	88*	138
Boleradice	<0,66	8,0	0,160	<0,07	<0,006	2,7	<0,02	3,7	1,4	69	165
Bořetice	<0,66	8,0	0,03	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	3,7	1,4	69	167
Brod nad Dyjí	0,87	7,7	0,098	<0,07	<0,006	0,7	<0,02	3,8	0,86	112*	131
Brumovice	<0,66	7,0	0,036	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	3,7	1,5	70	165
Břeclav	<0,66	8,2	<0,02	<0,07	<0,006	3,1	<0,02	3,5	2,1	69	121
Březí	<0,66	7,4	0,04	<0,07	<0,006	3,7	<0,02	3,5	2,0	70	158
Bulhary	0,75	7,5	0,09	<0,07	<0,006	4,0	<0,02	3,7	2,1	71	154
Cvrčovice	<0,66	8,0	<0,02	<0,07	<0,006	30,0	<0,02	6,2	0,9	54	227
Diváky	<0,66	8,1	0,040	<0,07	<0,006	2,7	<0,02	3,7	1,4	69	163
Dobré Pole	<0,66	7,5	0,059	<0,07	<0,006	4,4	<0,02	3,5	1,7	68	156
Dolní Dunajovice	0,91	7,5	0,083	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	3,6	1,2	95*	136
Dolní Věstonice	<0,66	7,7	0,075	<0,07	<0,006	2,9	<0,02	3,6	0,8	90*	138
Drnholec	<0,66	7,6	0,1	<0,07	<0,006	14,7	<0,02	3,8	1,8	62	165
Hlohovec	<0,66	7,4	0,04	<0,07	<0,006	4,0	<0,02	3,6	2,0	71	156
Horní Bojanovice	<0,66	8,1	0,040	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	3,7	1,5	69	165
Horní Věstonice	1,9	7,5	0,160	<0,07	<0,006	2,0	<0,02	3,8	0,8	112*	127
Hustopeče	<0,66	8,3	0,10	<0,07	<0,006	2,6	<0,02	3,8	1,8	70	167
Ivaň	<0,66	8,0	0,03	<0,07	<0,006	12,7	<0,02	2,8	1,2	44	100
Jevišovka	<0,66	7,6	<0,02	<0,07	<0,006	4,9	<0,02	3,6	1,9	69	167
Klentnice	<0,66	7,9	0,085	<0,07	<0,006	4,7	<0,02	3,3	1,1	70*	119
Kobylí	<0,66	8,0	0,102	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	3,7	1,4	69	167
Kostice	<0,66	8,1	0,024	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	2,8	1,4	43	111
Křepice	<0,66	7,6	0,039	<0,07	<0,006	18,0	<0,02	4,8	1,6	83	184
Kurdějov	<0,66	8,0	0,035	<0,07	<0,006	2,8	0,026	3,7	1,6	70	169
Ladná	<0,66	8,1	0,053	<0,07	<0,006	2,9	<0,02	3,4	1,9	69	123
Lanžhot	<0,66	8,1	<0,02	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	2,8	1,4	43	110
Lednice	<0,66	7,4	0,031	<0,07	<0,006	3,8	<0,02	3,5	2,1	70	154

DH doporučená hodnota

## Vybrané ukazatele jakosti pitné vody

Ukazatel	Zákal ZF(t)	pH	Železo mg/l	Amonné ionty mg/l	Dusitany mg/l	Dusičnany mg/l	Mangan mg/l	Vápník a hořčík (tvrdost vody) mmol/l	CHSK-Mn mg/l	Chloridy mg/l	Sírany mg/l
Limit	5	6,5-9,5	0,2	0,5	0,5	50,0	0,05	DH 2-3,5	3	100	250
Mikulov	<0,66	7,4	0,053	<0,07	<0,006	18,6	<0,02	5,1	2,1	66	154
Mikulov - Mušlov	<0,66	7,3	0,026	<0,07	<0,006	4,0	<0,02	3,6	1,9	72	154
Milovice	0,75	7,4	<0,02	<0,07	<0,006	4,2	<0,02	3,5	1,70	68	156
Morkůvky	<0,66	8,1	0,042	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	3,7	1,50	69	165
Nejdek	<0,66	7,4	0,042	<0,07	<0,006	3,9	<0,02	3,6	2,1	72	154
Němčičky	<0,66	8,1	0,052	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	3,7	1,4	69	165
Nosislav	<0,66	7,7	0,031	<0,07	<0,006	19,7	<0,02	5,1	1,7	86	177
Nová Ves	<0,66	7,9	<0,02	<0,07	<0,006	12,5	<0,02	2,8	1,1	45	100
Nové Mlýny	<0,66	8,1	0,07	<0,07	<0,006	2,8	0,023	3,6	1,4	67	169
Novosedly	<0,66	7,6	0,04	<0,07	<0,006	4,8	<0,02	3,5	2,1	69	156
Nový Přerov	<0,66	7,5	0,029	<0,07	<0,006	4,9	<0,02	3,5	2,1	69	156
Odrovice	<0,66	8,0	<0,02	<0,07	<0,006	29,7	<0,02	6,2	0,8	54	230
Pasohlávky	0,86	7,8	0,09	<0,07	<0,006	12,4	<0,02	2,8	1,1	44	100
Pavlov	<0,66	7,7	0,05	<0,07	<0,006	4,1	<0,02	3,6	2,1	71	158
Perná	<0,66	7,5	0,12	<0,07	<0,006	3,0	<0,02	3,5	1,4	84*	144
Podivín	<0,66	8,1	<0,02	<0,07	<0,006	3,0	0,021	3,4	1,9	69	121
Pohořelice	<0,66	8,1	<0,02	<0,07	<0,006	29,8	<0,02	6,1	1,3	54	220
Popice	<0,66	8,0	0,05	<0,07	<0,006	2,9	0,047	4,0	1,5	69	171
Pouzďřany	<0,66	7,7	0,082	<0,07	<0,006	13,8	0,045	3,7	1,5	61	152
Přibice	<0,66	7,6	0,091	<0,07	<0,006	18,2	0,04	3,9	1,4	62	146
Přítluky	<0,66	8,1	0,040	<0,07	<0,006	2,8	0,030	3,6	1,4	68	171
Rakvice	<0,66	8,1	0,0	<0,07	<0,006	2,7	0,027	3,6	1,4	68	171
Sedlec	<0,66	7,7	<0,02	<0,07	<0,006	47,8	<0,02	3,1	0,6	32	61
Smolín	<0,66	8,0	<0,02	<0,07	<0,006	29,5	<0,02	6,2	0,8	55	225
Starovice	<0,66	8,1	0,098	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	3,7	1,5	69	171
Starovičky	<0,66	8,0	<0,02	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	3,6	1,4	68	169
Strachotín	<0,66	7,9	0,11	<0,07	<0,006	11,9	0,024	3,6	1,4	61	150
Šakvice	<0,66	8,0	0,065	<0,07	<0,006	2,8	0,024	3,6	1,4	68	171

DH doporučená hodnota

## Vybrané ukazatele jakosti pitné vody

Ukazatel	Zákal ZF(t)	pH	Železo mg/l	Amonné ionty mg/l	Dusitany mg/l	Dusičnany mg/l	Mangan mg/l	Vápník a hořčík (tvrdost vody) mmol/l	CHSK-Mn mg/l	Chloridy mg/l	Sírany mg/l
Limit	5	6,5-9,5	0,2	0,5	0,5	50,0	0,05	DH 2-3,5	3	100	250
<b>Tvrdonice</b>	<0,66	8,1	0,020	<0,07	<0,006	2,8	<0,02	2,8	1,4	43	111
<b>Týnec</b>	<0,66	8,1	<0,02	<0,07	<0,006	2,7	<0,02	2,8	1,4	43	111
<b>Uherčice</b>	<0,66	7,7	0,076	<0,07	<0,006	10,0	0,038	4,4	1,6	76	173
<b>Úvaly</b>	0,82	7,5	0,08	<0,07	<0,006	3,9	<0,02	3,6	2,0	73	156
<b>Valtice</b>	0,71	7,4	0,067	<0,07	<0,006	4,0	<0,02	3,6	2,0	71	156
<b>Velké Němčice</b>	<0,66	7,7	0,043	<0,07	<0,006	18,2	<0,02	5,1	1,7	84	181
<b>Velké Pavlovice</b>	<0,66	8,0	0,041	<0,07	<0,006	2,8	0,023	3,6	1,4	67	169
<b>Velký Dvůr</b>	<0,66	7,8	0,028	<0,07	<0,006	11,8	<0,02	2,8	1,0	45	100
<b>Vlasatice</b>	<0,66	7,9	0,033	<0,07	<0,006	12,5	<0,02	2,8	1,0	44	100
<b>Vranovice</b>	<0,66	7,7	0,086	<0,07	<0,006	14,3	0,042	3,7	1,4	60	152
<b>Vrbice</b>	<0,66	8,0	0,028	<0,07	<0,006	2,7	<0,02	3,7	1,4	69	167
<b>Zaječí</b>	<0,66	8,1	0,08	<0,07	<0,006	2,7	0,022	3,6	1,5	67	169

DH doporučená hodnota