



Protokol o zkouškách . 1-3578/21

Odborné místo: Strachotín, Osvození 83, Mateřská škola, kuchyn
Druh vzorku: pitná voda Vzorkoval: Zita Juránková
Vzorkovací postup: SVP . 2 (SN ISO 5667-5) Datum a čas odběru: 21.6.2021 12:50
Zákazník: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Datum a čas přijmu: 21.6.2021 13:50
echova 1300/23 Datum ukončení zkoušek: 22.6.2021
690 02 Břeclav

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejistota	Limit***	Hodnocení	Metoda
Amonné ionty	mg/l	<0,07		0,50	vyhovuje	SOP .9 (SN ISO 7150-1)
Dusitany	mg/l	0,16	±9%	0,50	vyhovuje	SOP .14 (SN EN 26777)
Dusi nany	mg/l	38,3	±6%	50	vyhovuje	SOP .15 (SN ISO 7890-3)

*** limit - dle vyhlášky . 252/2004 Sb., v platném znění

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Uvedená rozšířená nejistota měření je vyjádřena jako standardní nejistota měření vynásobená koeficientem rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95% a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Protokol vystaven dne: 22.6.2021

Za správnost protokolu zodpovídá:



Helena Blahová
vedoucí vodohospodářských laboratoří

-----KONEC PROTOKOLU-----