



## Protokol o zkouškách . 1-3904/21

Odborné místo: Nová Ves, p. 78, COOP, sklad  
Druh vzorku: pitná voda Vzorkoval: Petra Králová  
Vzorkovací postup: SVP . 2 ( SN ISO 5667-5) Datum a čas odběru: 7.7.2021 9:15  
Zákazník: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Datum a čas příjmu: 7.7.2021 11:45  
echova 1300/23 Datum ukončení zkoušek: 8.7.2021  
690 02 Břeclav

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejistota	Limit***	Hodnocení	Metoda
Amonné ionty	mg/l	<b>&lt;0,07</b>		0,50	vyhovuje	SOP .9 ( SN ISO 7150-1)
Dusitany	mg/l	<b>&lt;0,006</b>		0,50	vyhovuje	SOP .14 ( SN EN 26777)
Dusi nany	mg/l	<b>62</b>	±6%	50	nevyhovuje	SOP .15 ( SN ISO 7890-3)

\*\*\* limit - dle vyhlášky . 252/2004 Sb., v platném znění

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.  
Uvedená rozšířená nejistota měření je vyjádřena jako standardní nejistota měření vynásobená koeficientem rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95% a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Protokol vystaven dne: 9.7.2021

Za správnost protokolu zodpovídá:



Helena Blahová  
vedoucí vodohospodářských laboratoří

-----KONEC PROTOKOLU-----