



Protokol o zkouškách . 1-3902/21

Odborné místo: Vlasatice, č.p. 3, Matejská škola, kuchyně
Druh vzorku: pitná voda
Vzorkovací postup: SVP . 2 (SN ISO 5667-5)
Zákazník: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
echova 1300/23
690 02 Břeclav

Vzorkoval: Petra Králová
Datum a čas odběru: 7.7.2021 9:25
Datum a čas přijmu: 7.7.2021 11:45
Datum ukončení zkoušek: 8.7.2021

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejistota	Limit***	Hodnocení	Metoda
Amonné ionty	mg/l	<0,07		0,50	vyhovuje	SOP .9 (SN ISO 7150-1)
Dusitany	mg/l	<0,006		0,50	vyhovuje	SOP .14 (SN EN 26777)
Dusi nany	mg/l	61	±6%	50	nevyhovuje	SOP .15 (SN ISO 7890-3)

*** limit - dle vyhlášky . 252/2004 Sb., v platném znění

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Uvedená rozšířená nejistota měření je vyjádřena jako standardní nejistota měření vynásobená koeficientem rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95% a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Protokol vystaven dne: 9.7.2021

Za správnost protokolu zodpovídá:



Helena Blahová
vedoucí vodohospodářských laboratoří

-----KONEC PROTOKOLU-----