

| PARAMETR                           | JEDNOTKA     | HODNOTA    | LIMIT                      |
|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|
|                                    |              |            | (dle vyhl.č. 252/2004 Sb.) |
| Chlordioxid                        | mg/l         | 0,08       |                            |
| Pach                               | TON          | přijatelný | přijatelný                 |
| Chuť                               | TFN          | přijatelná | přijatelná                 |
| Barva                              | mg/l Pt      | 5          | max. 20                    |
| Zákal                              | ZF(n)        | <0,66      | max. 5                     |
| pH                                 |              | 7,5        | 6,5 - 9,5                  |
| Konduktivita                       | mS/m         | 86         | max. 125                   |
| Železo                             | mg/l         | 0,034      | max. 0,2                   |
| Amonné ionty                       | mg/l         | <0,07      | max. 0,5                   |
| Dusitany                           | mg/l         | <0,006     | max. 0,5                   |
| Dusičnany                          | mg/l         | 4,27       | max. 50                    |
| Mangan                             | mg/l         | <0,02      | max. 0,05                  |
| Vápník a hořčík (tvrdost)          | mmol/l       | 3,32       | 2,0 - 3,5 (DH)             |
| CHSK-Mn                            | mg/l         | 1,7        | max. 3                     |
| Chloridy                           | mg/l         | 66         | max. 250                   |
| Sírany                             | mg/l         | 150        | max. 250                   |
| Vápník                             | mg/l         | 82         | 40 - 80 (DH)               |
| Hořčík                             | mg/l         | 31         | 20 - 30 (DH)               |
| Fluoridy                           | mg/l         | 0,199      | max. 1,5                   |
| Hliník                             | mg/l         | <0,008     | max. 0,2                   |
| Koliformní bakterie                | KTJ/100 ml   | 0          | max. 0                     |
| E- coli                            | KTJ/100 ml   | 0          | max. 0                     |
| Intestinální enterokoky            | KTJ/100 ml   | 0          | max. 0                     |
| Kult. org. při 36°C                | KTJ/ml       | 37         | max. 40                    |
| Kult. org. při 22 °C               | KTJ/ml       | 82         | max. 200                   |
| Počet organismů                    | jedinci/1 ml | 0          | max. 50                    |
| Organismy živé                     | jedinci/1 ml | 0          | max. 0                     |
| Abioseston                         | %            | 1          | max. 5                     |
| Antimon                            | µg/l         | <0,05      | max. 10                    |
| Arsen                              | µg/l         | 0,2        | max. 10                    |
| Berylium                           | µg/l         | <0,02      | max. 2                     |
| Draslík                            | mg/l         | 7,23       | 1 - 10 (DH)                |
| Chrom                              | µg/l         | 0,4        | max. 25                    |
| Kadmium                            | µg/l         | <0,02      | max. 5                     |
| Měď                                | µg/l         | 8,5        | max. 1000                  |
| Nikl                               | µg/l         | 1,3        | max. 20                    |
| Olovo                              | µg/l         | 0,3        | max. 10                    |
| Rtuť                               | µg/l         | <0,05      | max. 1                     |
| Selen                              | µg/l         | <0,5       | max. 20                    |
| Sodík                              | mg/l         | 61,5       | max. 200                   |
| Bor                                | mg/l         | 0,1        | max. 1,5                   |
| Benzo(a)pyren                      | µg/l         | <0,001     | max. 0,01                  |
| Polycyklické aromatické uhlovodíky | µg/l         | 0          | max. 0,1                   |
| Nonylfenol                         | ng/l         | <50        | max. 300                   |
| 1,1,2,2-tetrachlorethen            | µg/l         | <0,2       | max. 10                    |
| 1,1,2-trichlorethen                | µg/l         | <0,2       | max. 10                    |
| 1,2-dichlorethan                   | µg/l         | <0,1       | max. 3                     |
| Trihalometany                      | µg/l         | 19,8       | max. 50                    |

|                               |      |        |           |
|-------------------------------|------|--------|-----------|
| Trichlormethan                | µg/l | 7,7    | max. 30   |
| Benzen                        | µg/l | <0,1   | max. 1    |
| Chloritany                    | µg/l | 78,31  | max. 250  |
| Kyanidy celkové               | mg/l | <0,005 | max. 0,05 |
| Chlorečnany                   | µg/l | 83,29  | max. 250  |
| Bromičnany                    | µg/l | <2     | max. 10   |
| Suma chloritany a chlorečnany | µg/l | 161,6  | max. 250  |
| BAM                           | µg/l | <0,025 | max. 1,5  |
| Acetochlor                    | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Acetochlor ESA                | µg/l | 0,028  | max. 0,1  |
| Acetochlor OA                 | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Alachlor                      | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Alachlor ESA                  | µg/l | 0,044  | max. 0,5  |
| Alachlor OA                   | µg/l | <0,025 | max. 0,5  |
| AMPA                          | µg/l | <0,05  | max. 0,1  |
| Atrazin                       | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Atrazin-2-hydroxy             | µg/l | 0,041  | max. 1    |
| Atrazindesethyl--desisopropyl | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Atrazin-desethyl              | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Atrazin-desisopropyl          | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Bentazon                      | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Bisfenol A (BPA)              | µg/l | <0,05  | max. 2,5  |
| Clopyralid                    | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Dimethachlor OA               | µg/l | <0,025 | max. 3    |
| Dimethachlor                  | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Dimethachlor CGA 369873       | µg/l | 0,039  | max. 3    |
| Dimethachlor ESA              | µg/l | <0,025 | max. 3    |
| Dimethenamid-P                | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Dimethenamid ESA              | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Dimethenamid OA               | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Fluroxypyr                    | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Glyfosát                      | µg/l | <0,05  | max. 0,1  |
| Hexazinon                     | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Chloridazon                   | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Chloridazon-desfenyl          | µg/l | 0,046  | max. 3    |
| Chloridazon-methyl-desfenyl   | µg/l | <0,025 | max. 3    |
| Chlorothalonil R471811        | µg/l | 0,093  | max. 0,5  |
| MCPA                          | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| MCPP (isomery)                | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Metazachlor                   | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Metazachlor ESA               | µg/l | 0,254  | max. 2,5  |
| Metazachlor OA                | µg/l | 0,092  | max. 2,5  |
| Metconazol                    | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Methoxyfenozid                | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Metolachlor                   | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Metolachlor ESA               | µg/l | <0,025 | max. 0,5  |
| Metolachlor OA                | µg/l | <0,025 | max. 0,5  |
| Metribuzin                    | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |
| Metribuzin-desaminodiketon    | µg/l | <0,05  | max. 0,1  |
| Pethoxamid                    | µg/l | <0,025 | max. 0,1  |

|  |      |         |           |
|--|------|---------|-----------|
| Pethoxamid ESA                                   | µg/l | <0,025  | max. 0,5  |
| Pesticidní látky celkem                          | µg/l | 0,028   | max. 0,5  |
| Prothiokonazol                                   | µg/l | <0,025  | max. 0,1  |
| Simazin  | µg/l | <0,025  | max. 0,1  |
| Simazin-2-hydroxy                                | µg/l | <0,025  | max. 0,1  |
| Chloridazon-desfenyl+chloridazon-methyl-desfenyl | µg/l | 0,046   | max. 3    |
| Terbutylazin                                     | µg/l | <0,025  | max. 0,1  |
| Terbutylazin-desethyl-2-hydroxy                  | µg/l | <0,025  | max. 0,1  |
| Terbutylazin-desethyl                            | µg/l | <0,025  | max. 0,1  |
| Terbutylazin-hydrox                              | µg/l | <0,025  | max. 0,1  |
| Halogenoctové kyseliny                           | µg/l | 5       | max. 60   |
| PFAS suma  | µg/l | 0,00811 | max. 0,1  |
| Suma PFOA, PFNA,PFHxS, PFOS                      | µg/l | 0,00112 | max. 0,01 |
| 17-beta-estadiol                                 | ng/l | <0,8    | max. 1    |

DH.... doporučená hodnota